



21001423341



(2021)国认监认字(507)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0518

检 验 报 告

检验编号：WX-2021-45

样品名称：绝缘子硅橡胶

委托单位：天长市荣盛有机硅科技有限公司

检验类别：委托检验

国家乳胶制品质量检验检测中心



国家乳胶制品质量检验检测中心

检 验 报 告

检验编号: WX-2021-45

共 2 页第 1 页

样品名称	绝缘子硅橡胶	型号规格	/
商标	/	来样方式	客户送样
委托单位名称及地址	天长市荣盛有机硅科技有限公司 天长市经济开发区纬二路		
样品来源信息	/		
送(抽)样者	高梅	送(抽)样日期	2021.12.7
样品状态	质量 合格片	样品批号	/
批量(抽样基数)	3	来样数量	3个
到样日期	2021.12.7	检验依据	GB/T 16585—1996
检验日期	2021.12.7—10	环境条件	21℃
检验类别	委托检验	报告编写者	刘丹
<p>检验结论:</p> <p>检验结果见第 2 页。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 签发日期: 2021 年 12 月 14 日  </div>			
备注: /			

批准:

邵三平

审核:

刘丹

主检:

梁勤松

职务: 教授级高工

国家乳胶制品质量检验检测中心

检 验 报 告

检验编号: WX-2021-45

共 2 页第 2 页

检验项目	检验结果
耐紫外老化 (UVB 灯, 72h, 按辐照 50°C×4h, 冷凝 50°C×4h 循环 9 次后, 目测试片外观表面情况)	目测外观无变化
备注: /	

复核: 何黎斌

检验: 梁劲松

